

Частное образовательное учреждение
высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Забайкальский институт предпринимательства

672086, Чита, ул. Ленинградская, 16,
тел./факс (302-2) 26-44-14 E-mail info@zipsupc.ru <http://www.zipsupc.ru>

29.01.16 № 41

Начальнику ТОНД по г. Чита УНД
Главного управления МЧС России по
Забайкальскому краю
подполковнику внутренней службы
А.В. Маркелову

Уважаемый Антон Вячеславович!

В соответствии с предписанием №89/1/35 от 29.06.2015 г., ЗИП – филиал СибУПК в срок до июня 2016 г. обязан провести комплекс мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе планового выездного мероприятия по надзору.

На текущий момент, предусмотренные предписанием мероприятия проведены, кроме требований, установленных пунктами №1 и №14.

В то же время, сообщаем о невозможности выполнения пункта №1, предусматривающего установку пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. ФГКУ «3 отряд ФПС по Забайкальскому краю» проинформировало нашу организацию об отсутствии технической возможности обеспечить приём сигналов о пожаре в автоматическом режиме. Соответственно, пункт №1 предписания будет выполнен после ввода в эксплуатацию ГУ МЧС программно-аппаратных средств и оборудования, обеспечивающих приём сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей организации.

Пункт №14 предписания указывает, что эвакуационный выход из подвала (центральная часть учебного корпуса) не отделён от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа.

В настоящее время помещения подвала не эксплуатируются, не задействованы в деятельности института, работники организации не находятся в указанных помещениях. Защитные двери в убежище, расположенное в подвале, приведены в рабочее состояние, закрыты. В связи с отсутствием пребывания людей, подлежащих эвакуации в случае пожара, а также отсутствием эксплуатации помещений, считаем возможным не выполнять требование пункта №14 предписания.

Директор ЗИП – филиал СибУПК

С. А. Городкова



[Handwritten signature]
29.01.16