

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58, каб. 2, тел. 41-69-70
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/35
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директором Забайкальского института предпринимательства - филиала НОУ ВПО Центросоюза
РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»

Городковой Светланой Александровной
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

с 02.06.2015 г. проведено плановое выездное мероприятие по надзору за выполнением обязательных
по 29.06.2015 г. требований пожарной безопасности

Старшим дознавателем территориального отдела надзорной деятельности по г. Чита
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
майором внутренней службы Санаком Романом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

территории и помещений Забайкальского института предпринимательства - филиала НОУ ВПО
Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», расположенного по
адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, ул. Петровская, д. 42
(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с руководителем административно-хозяйственной службы Забайкальского института
предпринимательства - филиал НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет
потребительской кооперации» Сухих Валерием Леонидовичем
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123	июнь 2016 года	

2.	Система оповещения и управления эвакуацией не осуществляет звуковое оповещение при срабатывании, запуск звукового оповещения производится вручную дежурным персоналом	п. 3.3 СП 3.13130-2009	июнь 2016 года	
3.	Не все двери эвакуационных выходов учебного корпуса оборудованы световыми оповещателями «Выход»	п. 5 СП 3.13130.2009	июнь 2016 года	
4.	Некоторые огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров	п. 475 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
5.	На объекте установлены огнетушители с истекшим сроком зарядки	п. 478 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
6.	Двери эвакуационных выходов из учебного корпуса закрыты, не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа	п. 35 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
7.	Руководителем организации не пройден пожарно-технический минимум	п. 3 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
8.	В учебном корпусе пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам № 20, 35	п. 57 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
9.	В учебном корпусе отсутствует пожарный шкаф пожарного крана № 8	п. 57 ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
10.	Помещения подвала столовой (правая часть учебного корпуса) не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315, НПБ 110-03	июнь 2016 года	
11.	Подсобные помещения подвала (центральная часть учебного корпуса) не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315, НПБ 110-03	июнь 2016 года	
12.	Помещения подвала (левая часть учебного корпуса) не имеют второго эвакуационного выхода	п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	июнь 2016 года	
13.	Лестничные клетки учебного корпуса не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	июнь 2016 года	

14.	Эвакуационный выход из подвала (центральная часть учебного корпуса) не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	июнь 2016 года	
15.	Эвакуационный выход из подвала столовой (правая часть учебного корпуса) не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 6.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	июнь 2016 года	
16.	В помещениях подвала (центральная часть учебного корпуса) расположена мастерская	п. 23г ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	
17.	В помещениях подвала столовой (левая часть учебного корпуса) допускается хранение мебели и других предметов	п. 23б ППР от 25.04.2012 г. № 390	июнь 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **в июне 2016 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности по г. Чита
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы

«29» июня 2015 года



Р.А. Санак

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ЗИП с/о УНК Торгманов С.А. 29.06.2015

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Чита

672039, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Красноярская, 58

«29» июня 2015 г.
«15» часов «30» минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 89

По адресу/адресам: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, ул. Петровская, д. 42

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Маркелова А.В. № 89 от 26.05.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Забайкальский институт предпринимательства - филиал НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

19 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ЗИП СибУПК Горюхинов С.А.
26.05.2015

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Санак Роман Анатольевич, старший дознаватель ТОНД по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

Новиков Алексей Борисович, старший инженер ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Забайкальскому краю», свидетельство 23-АК.ПБ.СВ.00002 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № РОСС RU.0001.410094 выдано 16.05.2013 г. Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

руководитель административно-хозяйственной службы Забайкальского института предпринимательства - филиал НОУ ВПО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» Сухих Валерий Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: по выполнению требований в области пожарной безопасности на территории и в помещениях, расположенных по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, ул. Петровская, д. 42:

выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123	Городкова С.А.
2.	Система оповещения и управления эвакуацией не осуществляет звуковое оповещение при срабатывании, запуск звукового оповещения производится вручную дежурным персоналом	п. 3.3 СП 3.13130-2009	Городкова С.А.
3.	Не все двери эвакуационных выходов учебного корпуса оборудованы световыми оповещателями «Выход»	п. 5 СП 3.13130.2009	Городкова С.А.
4.	Некоторые огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров	п. 475 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
5.	На объекте установлены огнетушители с истекшим сроком зарядки	п. 478 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.

6.	Двери эвакуационных выходов из учебного корпуса закрыты, не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа	п. 35 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
7.	Руководителем организации не пройден пожарно-технический минимум	п. 3 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
8.	В учебном корпусе пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам № 20, 35	п. 57 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
9.	В учебном корпусе отсутствует пожарный шкаф пожарного крана № 8	п. 57 ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
10.	Помещения подвала столовой (правая часть учебного корпуса) не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315, НПБ 110-03	Городкова С.А.
11.	Подсобные помещения подвала (центральная часть учебного корпуса) не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации	Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 315, НПБ 110-03	Городкова С.А.
12.	Помещения подвала (левая часть учебного корпуса) не имеют второго эвакуационного выхода	п. 6.12 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Городкова С.А.
13.	Лестничные клетки учебного корпуса не имеют дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Городкова С.А.
14.	Эвакуационный выход из подвала (центральная часть учебного корпуса) не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 6.9 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Городкова С.А.
15.	Эвакуационный выход из подвала столовой (правая часть учебного корпуса) не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой первого типа	п. 6.9 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Городкова С.А.
16.	В помещениях подвала (центральная часть учебного корпуса) расположена мастерская	п. 23г ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.
17.	В помещениях подвала столовой (правая часть учебного корпуса) допускается хранение мебели и других предметов	п. 23б ППР от 25.04.2012 г. № 390	Городкова С.А.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушения не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушения не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 89/1/35 от 29.06.15 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Читы по пожарному надзору УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы






Р.А. Санак

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Торядниова С.А. - директор ЗИП с/б УИК

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" июня 2015 г.



(подпись)